

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 52/\_\_\_\_\_**

Булакский с.о.  
Место составления

19.04.2024 г.  
Время 9:21

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 52 от 04.04.2024 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района  
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района  
ДЧС Акмолинской области  
ШАРИПОВ БАКЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района  
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карагай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карагай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Зерендинский район, Еленовка, Школьная (УЛИЦА), 1.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 16.04.2024 - 19.04.2024


6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карагай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У дежурного персонала отсутствует электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Отсутствует журнал тренировок (составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не в рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не осуществляется осмотр молниезащитных устройств. Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п. 44, 45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы не исправном состоянии включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации (Эвакуационное освещение обеспечивается автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения). Основание: п.35 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В санитарном узле светильник эксплуатируются со снятым плафонам, предусмотренный конструкцией светильника. Основание: п. 86 п.п.2 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В котельной соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений не производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Отсутствует специально отведенное место, исключаящую возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака, пролитие их водой. Основание: п.113 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Г. Селезнев Е.С. 

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

с

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

с

Приложение на «\_\_» листах

«19» 09 2019.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.